ERMENONVILLE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ERMENONVILLE
2, Place Radziwill

60950 ERMENONVILLE

Beauvais, le 21 novembre 2023

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00148801**	
Unité de gestion		0077	ERMENONVILLE
Installation	UDI	000638	ERMENONVILLE
Point de surveillance	P	0000000896	CENTRE VILLAGE
Localisation exacte	PLACE LÉON RADZIWILL		

Prélevé le : vendredi 27 octobre 2023 à 13h58
par : L02
Type visite : D2
Commune : ERMENONVILLE

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : D2 Code SISE de l'analyse : 00148946 Référence laboratoire : H_CS23.7534.1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,2	µg/L		0,50		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de mesure du pH	20,0	°C				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Acrylamide	<0,10	µg/L		0,10		
Epichlorohydrine	<0,05	µg/L		0,10		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,7	unité pH			6,50	9,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	<5	µg/L				200,00
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Benzo(a)pyrène *	<0,0025	µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,0025	µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,0025	µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,0025	µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<0,0025	µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,0025	µg/L		0,10		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Antimoine	<0,5	µg/L		10,00		
Cadmium	<0,5	µg/L		5,00		
Chrome total	<0,5	µg/L		50,00		
Cuivre	0,09	mg/L		2,00		1,00
Nickel	2,9	µg/L		20,00		
Plomb	**10,5**	µg/L		**10,00**		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Nitrates (en NO3)	27,3	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	4,1	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	5,1	µg/L		100,00		
Chloroforme	<1,0	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	2,3	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	11,5	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00148801)

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour le paramètre plomb. Cette teneur en plomb n'est représentative que pour le point d'utilisation d'eau concerné et non pour l'ensemble du réseau de distribution. Il est demandé de remédier à la situation de non-conformité constatée. En attendant, cette eau est déconseillée dans le bâtiment concerné pour de usages alimentaires.

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,

L'ingénieure d'études sanitaires

Marion MINOUFLET