ERMENONVILLE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ERMENONVILLE
2, Place Radziwill

60950 ERMENONVILLE

Beauvais, le 31 décembre 2024

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00154060**	
Unité de gestion		0077	ERMENONVILLE
Installation	CAP	000490	ERMENONVILLE
Point de surveillance	P	0000000646	STATION DE POMPAGE
Localisation exacte	ROBINET AVANT TRAITEMENT		

Prélevé le : lundi 28 octobre 2024 à 10h11
par : L02
Type visite : RP
Commune : ERMENONVILLE

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	12 °C				
Température de mesure du pH	12,4 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,2 unité pH				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	890 µS/cm				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Oxygène dissous	10,25 mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	97,6 %				
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,05 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : RP Code SISE de l'analyse : 00154202 Référence laboratoire : H_CS24.8314.1

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Coloration	<5 mg(Pt)/L		200,00		
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				
CHLOROBENZENES					
Pentachlorobenzène	<0,005 µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS					
Biphényle	<0,005 µg/L				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS					
Hexachlorobutadiène	<0,005 µg/L				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<1,00 µg/L				
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<1,0 µg/L				
Trichloroéthylène	<1,00 µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES					
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	<0,10 mg/L				
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-(4-pyridinyl)urea	<0,020 µg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Anhydride carbonique agressif	-9,5 mg(CO2)				
Anhydride carbonique libre	41,5 mg(CO2)				
Carbonates	0,0 mg(CO3)				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2 Qualit.				
Hydrogénocarbonates	418 mg/L				

pH d'équilibre à la t° échantillon	7,11	unité pH				
Titre alcalimétrique	0	°f				
Titre alcalimétrique complet	34,3	°f				
Titre hydrotimétrique	47,6	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer dissous	<5	µg/L				
Manganèse total	<0,5	µg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L		2,00		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L		2,00		
1-(4-isopropylphenyl)-urée	<0,005	µg/L		2,00		
Aldicarbe sulfoné	<0,020	µg/L		2,00		
Aldicarbe sulfoxyde	<0,020	µg/L		2,00		
AMPA	<0,020	µg/L		2,00		
Chlorimuron-ethyl	<0,020	µg/L		2,00		
DDD-2,4'	<0,005	µg/L		2,00		
DDD-4,4'	<0,005	µg/L		2,00		
DDE-2,4'	<0,005	µg/L		2,00		
DDE-4,4'	<0,010	µg/L		2,00		
Déméton-O	<0,010	µg/L		2,00		
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		2,00		
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		2,00		
Desmethyl-pirimicarb	<0,005	µg/L		2,00		
Diclofop méthyl	<0,050	µg/L		2,00		
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L		2,00		
Endrine aldéhyde	<0,005	µg/L		2,00		
Ethiofencarb sulfone	<0,005	µg/L		2,00		
Ethiofencarb sulfoxyde	<0,020	µg/L		2,00		
Ethylenethiouree	<0,50	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde	<0,005	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde cis	<0,005	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L		2,00		
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L		2,00		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,010	µg/L		2,00		
Ioxynil	<0,005	µg/L		2,00		
Ioxynil octanoate	<0,010	µg/L		2,00		
Malaoxon	<0,005	µg/L		2,00		
Paraoxon	<0,005	µg/L		2,00		
Pirimicarb formamido desméthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Propazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,00		
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,00		
Sebuthylazine déséthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,00		
Thiofanox sulfone	<0,005	µg/L		2,00		
Thiofanox sulfoxyde	<0,005	µg/L		2,00		
Trietazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,00		
Trietazine desethyl	<0,005	µg/L		2,00		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
Chlorothalonil R471811	1,907	µg/L				
ESA metolachlore	0,031	µg/L				
OXA metolachlore	<0,020	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		2,00		
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L		2,00		
Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L		2,00		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,00		
Chloridazone desphényl	1,179	µg/L		2,00		
Chloridazone méthyl desphényl	0,668	µg/L		2,00		

Chlorothalonil R417888	0,127	µg/L		2,00		
Flufenacet ESA	<0,010	µg/L		2,00		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/L		2,00		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,100	µg/L		2,00		
OXA alachlore	<0,050	µg/L		2,00		
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		2,00		
Terbuméton-désethyl	<0,005	µg/L		2,00		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		2,00		
MINERALISATION						
Calcium	148	mg/L				
Chlorures	34,7	mg/L		200,00		
Magnésium	20,5	mg/L				
Potassium	1,9	mg/L				
Silicates (en mg/L de SiO2)	18,4	mg(SiO2)				
Sodium	10,6	mg/L		200,00		
Sulfates	81,1	mg/L		250,00		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Antimoine	<0,5	µg/L				
Arsenic	<0,5	µg/L		100,00		
Bore mg/L	<0,050	mg/L		1,50		
Cadmium	<0,5	µg/L		5,00		
Fluorures mg/L	0,571	mg/L		1,50		
Nickel	0,7	µg/L		20,00		
Sélénium	1,3	µg/L		20,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,67	mg(C)/L		10,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L		4,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,527	mg/L				
Nitrates (en NO3)	26,2	mg/L		100,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L				
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L)	<0,05	mg(P2O5				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL		10000		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL		20000		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,005	µg/L		2,00		
Alachlore	<0,005	µg/L		2,00		
Amitraze	<0,005	µg/L		2,00		
Boscalid	<0,005	µg/L		2,00		
Captafol	<0,010	µg/L		2,00		
Carboxine	<0,005	µg/L		2,00		
Cymoxanil	<0,005	µg/L		2,00		
Dichlofluanide	<0,005	µg/L		2,00		
Dichlormide	<0,010	µg/L		2,00		
Diméthénamide	<0,005	µg/L		2,00		
Fenhexamid	<0,005	µg/L		2,00		
Furalaxyl	<0,005	µg/L		2,00		
Isoxaben	<0,005	µg/L		2,00		
Mandipropamide	<0,005	µg/L		2,00		
Mefenacet	<0,005	µg/L		2,00		
Méfluidide	<0,005	µg/L		2,00		
Mépronil	<0,005	µg/L		2,00		
Métazachlore	<0,005	µg/L		2,00		
Métolachlore	<0,005	µg/L		2,00		
Napropamide	<0,005	µg/L		2,00		
Oryzalin	<0,020	µg/L		2,00		
Penoxsulam	<0,005	µg/L		2,00		
Pretilachlore	<0,005	µg/L		2,00		
Propachlore	<0,010	µg/L		2,00		

Propyzamide	<0,005 µg/L		2,00		
Pyroxsulame	<0,005 µg/L		2,00		
Tébutam	<0,005 µg/L		2,00		
Tolylfluanide	<0,005 µg/L		2,00		
Zoxamide	<0,005 µg/L		2,00		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES					
2,4,5-T	<0,020 µg/L		2,00		
2,4-D	<0,020 µg/L		2,00		
2,4-DB	<0,050 µg/L		2,00		
2,4-MCPA	<0,005 µg/L		2,00		
2,4-MCPB	<0,005 µg/L		2,00		
Clodinafop-propargyl	<0,005 µg/L		2,00		
Dichlorprop	<0,020 µg/L		2,00		
Fénoprop	<0,020 µg/L		2,00		
Fénoxaprop-éthyl	<0,020 µg/L		2,00		
Haloxyfop	<0,020 µg/L		2,00		
Mécoprop	<0,005 µg/L		2,00		
Triclopyr	<0,020 µg/L		2,00		
PESTICIDES CARBAMATES					
Aldicarbe	<0,005 µg/L		2,00		
Aminocarbe	<0,005 µg/L		2,00		
Bendiocarbe	<0,005 µg/L		2,00		
Benfuracarbe	<0,005 µg/L		2,00		
Butilate	<0,020 µg/L		2,00		
Carbaryl	<0,005 µg/L		2,00		
Carbendazime	<0,005 µg/L		2,00		
Carbétamide	<0,005 µg/L		2,00		
Carbofuran	<0,005 µg/L		2,00		
Chlorbufame	<0,020 µg/L		2,00		
Chlorprophame	<0,005 µg/L		2,00		
Cycloate	<0,020 µg/L		2,00		
Diallate	<0,020 µg/L		2,00		
Diethofencarbe	<0,005 µg/L		2,00		
Dimépipérate	<0,005 µg/L		2,00		
Dimétilan	<0,005 µg/L		2,00		
Dioxacarbe	<0,005 µg/L		2,00		
EPTC	<0,020 µg/L		2,00		
Ethiophencarbe	<0,005 µg/L		2,00		
Fenobucarbe	<0,005 µg/L		2,00		
Fenothiocarbe	<0,005 µg/L		2,00		
Fenoxycarbe	<0,005 µg/L		2,00		
Furathiocarbe	<0,020 µg/L		2,00		
Indoxacarbe	<0,020 µg/L		2,00		
Iodocarb	<0,020 µg/L		2,00		
Iprovalicarb	<0,005 µg/L		2,00		
Isoprocarb	<0,005 µg/L		2,00		
Méthiocarb	<0,005 µg/L		2,00		
Méthomyl	<0,005 µg/L		2,00		
Molinate	<0,005 µg/L		2,00		
Oxamyl	<0,020 µg/L		2,00		
Promécarbe	<0,005 µg/L		2,00		
Propamocarbe	<0,005 µg/L		2,00		
Prophame	<0,020 µg/L		2,00		
Propoxur	<0,005 µg/L		2,00		
Prosulfocarbe	<0,005 µg/L		2,00		
Proximphan	<0,005 µg/L		2,00		
Pyributicarb	<0,005 µg/L		2,00		
Pyrimicarbe	<0,005 µg/L		2,00		
Terbucarb	<0,050 µg/L		2,00		
Thiobencarde	<0,005 µg/L		2,00		
Thiodicarbe	<0,020 µg/L		2,00		

Thiophanate ethyl	<0,020 µg/L		2,00			
Thiophanate méthyl	<0,020 µg/L		2,00			
Tiocarbazil	<0,005 µg/L		2,00			
Triallate	<0,005 µg/L		2,00			
Trimethacarbe	<0,005 µg/L		2,00			
PESTICIDES DIVERS						
Acétamiprid	<0,005 µg/L		2,00			
Acifluorfen	<0,020 µg/L		2,00			
Aclonifen	<0,005 µg/L		2,00			
Anthraquinone (pesticide)	<0,005 µg/L		2,00			
Bénalaxyl	<0,005 µg/L		2,00			
Benfluraline	<0,005 µg/L		2,00			
Benoxacor	<0,005 µg/L		2,00			
Bentazone	<0,020 µg/L		2,00			
Bifenox	<0,005 µg/L		2,00			
Bromacil	<0,005 µg/L		2,00			
Bromadiolone	<0,050 µg/L		2,00			
Bromopropylate	<0,005 µg/L		2,00			
Bupirimate	<0,010 µg/L		2,00			
Buprofézine	<0,005 µg/L		2,00			
Butraline	<0,005 µg/L		2,00			
Captane	<0,010 µg/L		2,00			
Carfentrazone éthyle	<0,005 µg/L		2,00			
Chinométhionate	<0,005 µg/L		2,00			
Chlorbromuron	<0,005 µg/L		2,00			
Chlorfluazuron	<0,010 µg/L		2,00			
Chloridazone	<0,005 µg/L		2,00			
Chlormequat	<0,050 µg/L		2,00			
Chloroneb	<0,005 µg/L		2,00			
Chlorophacinone	<0,020 µg/L		2,00			
Chlorothalonil	<0,010 µg/L		2,00			
Chlorthal-diméthyl	<0,005 µg/L		2,00			
Chlorthiamide	<0,010 µg/L		2,00			
Clethodime	<0,005 µg/L		2,00			
Clomazone	<0,005 µg/L		2,00			
Clopyralid	<0,050 µg/L		2,00			
Cloquintocet-mexyl	<0,005 µg/L		2,00			
Clothianidine	<0,005 µg/L		2,00			
Cyprodinil	<0,005 µg/L		2,00			
Dichlobénil	<0,005 µg/L		2,00			
Dichorophène	<0,005 µg/L		2,00			
Dicofol	<0,005 µg/L		2,00			
Diflufénicanil	<0,005 µg/L		2,00			
Diméfuron	<0,005 µg/L		2,00			
Diméthomorphe	<0,005 µg/L		2,00			
Dinocap	<0,050 µg/L		2,00			
Diquat	<0,050 µg/L		2,00			
Ethofumésate	<0,005 µg/L		2,00			
Famoxadone	<0,005 µg/L		2,00			
Fenpropidin	<0,010 µg/L		2,00			
Fenpropimorphe	<0,005 µg/L		2,00			
Fipronil	<0,005 µg/L		2,00			
Fluazinam	<0,005 µg/L		2,00			
Flumioxazine	<0,005 µg/L		2,00			
Fluquinconazole	<0,005 µg/L		2,00			
Flurochloridone	<0,005 µg/L		2,00			
Fluroxypir	<0,020 µg/L		2,00			
Fluroxypir-meptyl	<0,020 µg/L		2,00			
Flurprimidol	<0,005 µg/L		2,00			
Folpel	<0,010 µg/L		2,00			
Glyphosate	<0,020 µg/L		2,00			

Hexythiazox	<0,020	µg/L		2,00		
Imazalile	<0,005	µg/L		2,00		
Imidaclopride	<0,005	µg/L		2,00		
Iprodione	<0,010	µg/L		2,00		
Isoxadifen-éthyle	<0,005	µg/L		2,00		
Lenacile	<0,005	µg/L		2,00		
Mefenpyr diethyl	<0,005	µg/L		2,00		
Mépanipyrim	<0,005	µg/L		2,00		
Mepiquat	<0,050	µg/L		2,00		
Métalaxyle	<0,005	µg/L		2,00		
Métaldéhyde	<0,020	µg/L		2,00		
Métosulam	<0,005	µg/L		2,00		
Naptalame	<0,020	µg/L		2,00		
Nitrofène	<0,005	µg/L		2,00		
Norflurazon	<0,005	µg/L		2,00		
Nuarimol	<0,005	µg/L		2,00		
Ofurace	<0,005	µg/L		2,00		
Oxadiargyl	<0,010	µg/L		2,00		
Oxadixyl	<0,005	µg/L		2,00		
Oxyfluorfene	<0,010	µg/L		2,00		
Paclobutrazole	<0,005	µg/L		2,00		
Paraquat	<0,050	µg/L		2,00		
Pencycuron	<0,005	µg/L		2,00		
Pendiméthaline	<0,005	µg/L		2,00		
Prochloraze	<0,010	µg/L		2,00		
Procymidone	<0,005	µg/L		2,00		
Propanil	<0,005	µg/L		2,00		
Pymétrozine	<0,005	µg/L		2,00		
Pyrazoxyfen	<0,005	µg/L		2,00		
Pyréthrine	<0,10	µg/L		2,00		
Pyridabène	<0,005	µg/L		2,00		
Pyridate	<0,010	µg/L		2,00		
Pyrifénox	<0,010	µg/L		2,00		
Pyriméthanil	<0,005	µg/L		2,00		
Pyriproxyfen	<0,005	µg/L		2,00		
Quimerac	<0,005	µg/L		2,00		
Quinoxyfen	<0,005	µg/L		2,00		
Roténone	<0,005	µg/L		2,00		
Spiroxamine	<0,005	µg/L		2,00		
Tébufenpyrad	<0,005	µg/L		2,00		
Teflubenzuron	<0,005	µg/L		2,00		
Terbacile	<0,005	µg/L		2,00		
Tétraconazole	<0,005	µg/L		2,00		
Tetradifon	<0,005	µg/L		2,00		
Thiabendazole	<0,005	µg/L		2,00		
Thiamethoxam	<0,005	µg/L		2,00		
Thiocyclam hydrogen oxalate	<0,010	µg/L		2,00		
Total des pesticides analysés	1,979	µg/L		5,00		
Tributyltin cation	<0,0001	µg/L		2,00		
Tricyclazole	<0,005	µg/L		2,00		
Tridemorphe	<0,100	µg/L		2,00		
Triflumuron	<0,005	µg/L		2,00		
Trifluraline	<0,005	µg/L		2,00		
Triforine	<0,005	µg/L		2,00		
Vinchlozoline	<0,005	µg/L		2,00		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
Bromoxynil	<0,005	µg/L		2,00		
Bromoxynil octanoate	<0,010	µg/L		2,00		
Dicamba	<0,050	µg/L		2,00		
Dinitrocrésol	<0,020	µg/L		2,00		
Dinoseb	<0,005	µg/L		2,00		

Dinoterbe	<0,030 µg/L		2,00			
Fénarimol	<0,005 µg/L		2,00			
Imazaméthabenz	<0,005 µg/L		2,00			
Ioxynil-méthyl	<0,005 µg/L		2,00			
Pentachlorophénol	<0,030 µg/L		2,00			
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0,005 µg/L		2,00			
Chlordane	<0,005 µg/L		2,00			
Chlordane alpha	<0,005 µg/L		2,00			
Chlordane béta	<0,005 µg/L		2,00			
Chlordécone	<0,03 µg/L		2,00			
DDT-2,4'	<0,010 µg/L		2,00			
DDT-4,4'	<0,010 µg/L		2,00			
Dieldrine	<0,005 µg/L		2,00			
Dimétachlore	<0,005 µg/L		2,00			
Endosulfan alpha	<0,005 µg/L		2,00			
Endosulfan béta	<0,005 µg/L		2,00			
Endosulfan total	<0,015 µg/L		2,00			
Endrine	<0,005 µg/L		2,00			
HCH alpha	<0,005 µg/L		2,00			
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0,005 µg/L		2,00			
HCH béta	<0,005 µg/L		2,00			
HCH delta	<0,005 µg/L		2,00			
HCH epsilon	<0,005 µg/L		2,00			
HCH gamma (lindane)	<0,005 µg/L		2,00			
Heptachlore	<0,005 µg/L		2,00			
Hexachlorobenzène	<0,005 µg/L		2,00			
Isodrine	<0,005 µg/L		2,00			
Méthoxychlore	<0,005 µg/L		2,00			
Oxadiazon	<0,005 µg/L		2,00			
Quintozène	<0,010 µg/L		2,00			
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Acéphate	<0,005 µg/L		2,00			
Anilophos	<0,005 µg/L		2,00			
Azamétiphos	<0,020 µg/L		2,00			
Azinphos éthyl	<0,020 µg/L		2,00			
Azinphos méthyl	<0,020 µg/L		2,00			
Bromophos éthyl	<0,005 µg/L		2,00			
Bromophos méthyl	<0,005 µg/L		2,00			
Butamifos	<0,005 µg/L		2,00			
Cadusafos	<0,020 µg/L		2,00			
Carbophénotion	<0,020 µg/L		2,00			
Chlorfenvinphos	<0,005 µg/L		2,00			
Chlorméphos	<0,005 µg/L		2,00			
Chlorpyriphos éthyl	<0,005 µg/L		2,00			
Chlorpyriphos méthyl	<0,005 µg/L		2,00			
Coumaphos	<0,020 µg/L		2,00			
Déméton	<0,010 µg/L		2,00			
Déméton-S	<0,010 µg/L		2,00			
Demeton S méthyl	<0,010 µg/L		2,00			
Deméton S méthyl sulfoné	<0,005 µg/L		2,00			
Diazinon	<0,005 µg/L		2,00			
Dichlofenthion	<0,005 µg/L		2,00			
Dichlorvos	<0,010 µg/L		2,00			
Dicrotophos	<0,005 µg/L		2,00			
Diméthoate	<0,010 µg/L		2,00			
Diméthylvinphos	<0,005 µg/L		2,00			
Disyston	<0,010 µg/L		2,00			
Edifenphos	<0,005 µg/L		2,00			
Ethion	<0,020 µg/L		2,00			
Ethoprophos	<0,005 µg/L		2,00			

Famphur	<0,005 µg/L		2,00			
Fenchlorphos	<0,005 µg/L		2,00			
Fenitrothion	<0,005 µg/L		2,00			
Fenthion	<0,005 µg/L		2,00			
Fonofos	<0,005 µg/L		2,00			
Formothion	<0,10 µg/L		2,00			
Fosthiazate	<0,005 µg/L		2,00			
Hepténophos	<0,005 µg/L		2,00			
Iodofenphos	<0,005 µg/L		2,00			
Isazophos	<0,005 µg/L		2,00			
Isofenvos	<0,005 µg/L		2,00			
Malathion	<0,005 µg/L		2,00			
Mephosfolan	<0,005 µg/L		2,00			
Méthacrifos	<0,020 µg/L		2,00			
Méthamidophos	<0,005 µg/L		2,00			
Méthidathion	<0,005 µg/L		2,00			
Mévinphos	<0,005 µg/L		2,00			
Monocrotophos	<0,005 µg/L		2,00			
Naled	<0,005 µg/L		2,00			
Ométhoate	<0,005 µg/L		2,00			
Oxydéméton méthyl	<0,005 µg/L		2,00			
Parathion éthyl	<0,010 µg/L		2,00			
Parathion méthyl	<0,005 µg/L		2,00			
Phénamiphos	<0,005 µg/L		2,00			
Phentoate	<0,005 µg/L		2,00			
Phorate	<0,005 µg/L		2,00			
Phosalone	<0,005 µg/L		2,00			
Phosmet	<0,020 µg/L		2,00			
Phosphamidon	<0,005 µg/L		2,00			
Phoxime	<0,005 µg/L		2,00			
Piperophos	<0,005 µg/L		2,00			
Profénofos	<0,005 µg/L		2,00			
Propaphos	<0,005 µg/L		2,00			
Propargite	<0,005 µg/L		2,00			
Propétamphos	<0,005 µg/L		2,00			
Pyraclofos	<0,005 µg/L		2,00			
Pyrazophos	<0,020 µg/L		2,00			
Pyridaphenthion	<0,005 µg/L		2,00			
Pyrimiphos éthyl	<0,005 µg/L		2,00			
Pyrimiphos méthyl	<0,005 µg/L		2,00			
Quinalphos	<0,005 µg/L		2,00			
Sulfotepp	<0,005 µg/L		2,00			
Terbuphos	<0,005 µg/L		2,00			
Tétrachlorvinphos	<0,005 µg/L		2,00			
Thiométon	<0,005 µg/L		2,00			
Tolclofos-methyl	<0,005 µg/L		2,00			
Triazophos	<0,005 µg/L		2,00			
Trichlorfon	<0,005 µg/L		2,00			
Vamidothion	<0,005 µg/L		2,00			
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Acrinathrine	<0,005 µg/L		2,00			
Alphaméthrine	<0,005 µg/L		2,00			
Betacyfluthrine	<0,010 µg/L		2,00			
Bifenthrine	<0,005 µg/L		2,00			
Bioresmethrine	<0,005 µg/L		2,00			
Cyfluthrine	<0,005 µg/L		2,00			
Cyperméthrine	<0,005 µg/L		2,00			
Deltaméthrine	<0,005 µg/L		2,00			
Dépallethrine	<0,030 µg/L		2,00			
Esfenvalérate	<0,005 µg/L		2,00			
Fenpropathrine	<0,005 µg/L		2,00			

Fenvalérate	<0,010 µg/L		2,00			
Fluvalinate-tau	<0,005 µg/L		2,00			
Lambda Cyhalothrine	<0,005 µg/L		2,00			
Perméthrine	<0,010 µg/L		2,00			
Piperonil butoxide	<0,005 µg/L		2,00			
Tefluthrine	<0,005 µg/L		2,00			
Tralométhrine	<0,005 µg/L		2,00			
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,005 µg/L		2,00			
Kresoxim-méthyle	<0,005 µg/L		2,00			
Trifloxystrobine	<0,005 µg/L		2,00			
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,005 µg/L		2,00			
Azimsulfuron	<0,005 µg/L		2,00			
Bensulfuron-methyl	<0,005 µg/L		2,00			
Cinosulfuron	<0,005 µg/L		2,00			
Ethametsulfuron-methyl	<0,005 µg/L		2,00			
Ethoxysulfuron	<0,005 µg/L		2,00			
Flazasulfuron	<0,005 µg/L		2,00			
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,005 µg/L		2,00			
Foramsulfuron	<0,005 µg/L		2,00			
Halosulfuron-methyl	<0,020 µg/L		2,00			
Mésosulfuron-méthyl	<0,005 µg/L		2,00			
Metsulfuron méthyl	<0,020 µg/L		2,00			
Nicosulfuron	<0,005 µg/L		2,00			
Oxasulfuron	<0,005 µg/L		2,00			
Prosulfuron	<0,005 µg/L		2,00			
Pyrazosulfuron éthyl	<0,005 µg/L		2,00			
Rimsulfuron	<0,005 µg/L		2,00			
Sulfosulfuron	<0,005 µg/L		2,00			
Thifensulfuron méthyl	<0,005 µg/L		2,00			
Triasulfuron	<0,005 µg/L		2,00			
Tribenuron-méthyle	<0,020 µg/L		2,00			
Triflusulfuron-methyl	<0,005 µg/L		2,00			
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,005 µg/L		2,00			
Atrazine	0,005 µg/L		2,00			
Atrazine et ses métabolites	0,005 µg/L		5,00			
Cyanazine	<0,005 µg/L		2,00			
Cybutryne	<0,005 µg/L		2,00			
Cyromazine	<0,020 µg/L		2,00			
Desmétryne	<0,005 µg/L		2,00			
Dimethametryn	<0,005 µg/L		2,00			
Flufenacet	<0,005 µg/L		2,00			
Hexazinone	<0,005 µg/L		2,00			
Métamitrone	<0,005 µg/L		2,00			
Métribuzine	<0,005 µg/L		2,00			
Prométhrine	<0,005 µg/L		2,00			
Prométon	<0,005 µg/L		2,00			
Propazine	<0,020 µg/L		2,00			
Sébuthylazine	<0,005 µg/L		2,00			
Secbuméton	<0,005 µg/L		2,00			
Simazine	<0,005 µg/L		2,00			
Simétryne	<0,005 µg/L		2,00			
Terbuméton	<0,005 µg/L		2,00			
Terbuthylazin	<0,005 µg/L		2,00			
Terbuthylazin et ses métabolites	<0,020 µg/L		5,00			
Terbutryne	<0,005 µg/L		2,00			
Thidiazuron	<0,005 µg/L		2,00			
Trietazine	<0,005 µg/L		2,00			

PESTICIDES TRIAZOLES					
Aminotriazole	<0,050 µg/L		2,00		
Azaconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Bitertanol	<0,005 µg/L		2,00		
Bromuconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Cyproconazol	<0,005 µg/L		2,00		
Difénoconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Diniconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Epoxyconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Fenbuconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Fenchlorazole ethyl	<0,10 µg/L		2,00		
Fludioxonil	<0,005 µg/L		2,00		
Flusilazol	<0,005 µg/L		2,00		
Flutriafol	<0,005 µg/L		2,00		
Furilazole	<0,005 µg/L		2,00		
Hexaconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Imibenconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Metconazol	<0,005 µg/L		2,00		
Myclobutanil	<0,005 µg/L		2,00		
Penconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Propiconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Tébuconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Triadiméfon	<0,005 µg/L		2,00		
Triadimenol	<0,005 µg/L		2,00		
Uniconazole	<0,005 µg/L		2,00		
PESTICIDES TRICETONES					
Mésotrione	<0,050 µg/L		2,00		
Sulcotrione	<0,050 µg/L		2,00		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
Buturon	<0,005 µg/L		2,00		
Chloroxuron	<0,005 µg/L		2,00		
Chlorsulfuron	<0,005 µg/L		2,00		
Chlortoluron	<0,005 µg/L		2,00		
Cycluron	<0,005 µg/L		2,00		
Daimuron	<0,005 µg/L		2,00		
Difenoxuron	<0,005 µg/L		2,00		
Diflubenzuron	<0,020 µg/L		2,00		
Diuron	<0,005 µg/L		2,00		
Ethidimuron	<0,005 µg/L		2,00		
Fénuron	<0,020 µg/L		2,00		
Fluométuron	<0,005 µg/L		2,00		
Forchlorfenuron	<0,005 µg/L		2,00		
Hexaflumuron	<0,005 µg/L		2,00		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005 µg/L		2,00		
Isoproturon	<0,005 µg/L		2,00		
Linuron	<0,005 µg/L		2,00		
Métabenzthiazuron	<0,005 µg/L		2,00		
Métobromuron	<0,005 µg/L		2,00		
Métoxuron	<0,005 µg/L		2,00		
Monolinuron	<0,005 µg/L		2,00		
Monuron	<0,005 µg/L		2,00		
Néburon	<0,005 µg/L		2,00		
Siduron	<0,005 µg/L		2,00		
Sulfomethuron-methyl	<0,005 µg/L		2,00		
Thébuthiuron	<0,005 µg/L		2,00		
Thiazfluron	<0,020 µg/L		2,00		
Trinéxapac-éthyl	<0,020 µg/L		2,00		
PLASTIFIANTS					
Phosphate de tributyle	<0,005 µg/L				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00154060)

Eau brute issue d'un captage, utilisée pour la production d'eau d'alimentation, conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de l'ARS et
Par délégation
Le responsable du service santé
Environnement de l'Oise

Modibo DIALLO