ERMENONVILLE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ERMENONVILLE
2, Place Radziwill

60950 ERMENONVILLE

Beauvais, le 11 mars 2025

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00154804**	
Unité de gestion		0077	ERMENONVILLE
Installation	TTP	000635	ERMENONVILLE
Point de surveillance	P	0000000893	STATION DE TRAITEMENT
Localisation exacte	ROBINET APRES TRAITEMENT		

Prélevé le : jeudi 19 décembre 2024 à 11h54
par : L02
Type visite : P1
Commune : ERMENONVILLE

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	11 °C				25,00
Température de mesure du pH	10,7 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,1 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	900 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,88 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,92 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00154945 Référence laboratoire : H_CS24.9495.1

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
Chlorothalonil R471811	1,432 µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS					
Chloridazone desphényl	**1,271** µg/L		**0,10**		
Chloridazone méthyl desphényl	**0,626** µg/L		**0,10**		
Chlorothalonil R417888	0,052 µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS					
Chloridazone	<0,005 µg/L		0,10		
Chlorothalonil	<0,010 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	**1,949** µg/L		**0,50**		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00154804)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres desphényl-chloridazone, méthyl-desphényl-chloridazone, total pesticides et présentant des dépassements de la valeur indicative de 0,9 µg/L pour le chlorothalonil R471811. Toutefois, cette eau est propre à la consommation humaine car la concentration des pesticides concernés reste inférieure aux valeurs sanitaires. Un contrôle renforcé est mis en place.

