ERMENONVILLE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ERMENONVILLE
2, Place Radziwill

60950 ERMENONVILLE

Beauvais, le 23 janvier 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00159922**	
Unité de gestion		0077	ERMENONVILLE
Installation	UDI	000638	ERMENONVILLE
Point de surveillance	P	0000000896	CENTRE VILLAGE
Localisation exacte	PLACE DU CARREAU		

Prélevé le : vendredi 28 novembre 2025 à 11h41
par : L02
Type visite : D2
Commune : ERMENONVILLE

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : D2 Code SISE de l'analyse : 00160062 Référence laboratoire : H_CS25.12815.1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,2	µg/L		0,50		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de mesure du pH	17,8	°C				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Acrylamide	<0,10	µg/L		0,10		
Epichlorohydrine	<0,05	µg/L		0,10		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,7	unité pH			6,50	9,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	<5	µg/L				200,00
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Benzo(a)pyrène *	<0,0025	µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,0025	µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,0025	µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,0025	µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<0,0025	µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,0025	µg/L		0,10		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Antimoine	<0,5	µg/L		10,00		
Cadmium	<0,5	µg/L		5,00		
Chrome total	<0,5	µg/L		50,00		
Cuivre	0,019	mg(Cu)/L		2,00		1,00
Nickel	0,7	µg/L		20,00		
Plomb	0,8	µg/L		10,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Nitrates (en NO3)	25,9	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	3,6	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	2,3	µg/L		100,00		
Chloroforme	<1,0	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	<1,0	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	5,9	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00159922)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le directeur général et par délégation,
la responsable du service santé
environnement de l'Oise



Vanessa DECOUTURE